



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p.

Technical and Test Institute for Constructions Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Centrální laboratoř - zkušebna Předměřice nad Labem

Průmyslová 283, 503 02 Předměřice nad Labem

tel.: +420 495 500 930, e-mail: fiala@tzus.cz, www.tzus.eu

PROTOKOL č. 050-023113

Základní údaje:

objednavatel: Rovina Písek, a. s.
adresa: Písek 107, 503 51 Chlumeč n.C.
IČO: 25251261
výrobna: Písek
adresa: -
zakázka: Z050130043

Údaje o vzorku:


číslo vzorku: VZ050200060
vzorek: drobné kamenivo těžené frakce 0 / 4 mm
místo odběru: třídící linka
datum odběru: 11.5.2020

Výsledky zkoušek:

zkouška: Stanovení zrnitosti
zkoušební postup: ČSN EN 933-1:2012 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor
datum ukončení zkoušky: 14.5.2020

Velikost otvoru síta mm	Celk. propad sítím % hm.
8 (2D)	100,0
5,6 (1,4D)	99,7
4 (D)	91,7
2	78,6
1	60,6
0,5	35,6
0,25	6,7
0,125	0,8
0,063	0,4

Jemné částice	0,4 %
Nadsítné na síte (2D)	0 %
Nadsítné na síte (1,4D)	0 %
Nadsítné na síte (D)	8 %
Obsah znečišťujících látek	0,0 %



Zkušební zařízení:

Použitá přístroje a měřidla jsou ověřována a kalibrována podle platného plánu zkušebny Předměřice nad Labem.

Vypracoval:

Josef Jech
zpracovatel protokolu



Schválil:

Ing. Zdeněk Fiala
vedoucí zkušebny

Výtisk č.: 1

Tento protokol obsahuje 1 stranu a vydává se ve 2 výtiscích

Prohlášení:

Výsledky zkoušek v tomto protokolu uvedené se vztahují pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Předměřice nad Labem, dne 18.5.2020

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Centrální laboratoř

Nemanická 441, 370 10 České Budějovice

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 711, IČ: 00015679, DIČ: CZ00015679

tel.: +420 387 023 211

č. účtu: 1501-931/0100

www.tzus.eu

e-mail: pilarova@tzus.cz